

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Wybudowanie 56

64-600 Oborniki

Tel./ fax 61 269 15 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„NAPRAWA CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR-5 W KOTŁOWNI NR 4”

Nr 19/NKW/41/2020

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach.

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PROWADZONE BEZ STOSOWANIA USTAWY W MYŚL ART. 133 UST. 1 PZP

ZATWIERDZIŁ:

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.....	3
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.....	3
3. KRYTERIUM OCENY OFERT	4
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5
5. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY	6
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.....	7
8. WADIUM.....	7
9. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM	9
10. INFORMACJE ODNOŚNIE SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO SIWZ I WPROWADZANIA ZMIAN DO JEJ TREŚCI	9
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, OFERTY CZĘŚCIOWE, PODWYKONAWCY	9
12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	9
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE	10
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.....	10
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ	11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ	12
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ	13
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ	14
U M O W A.....	15

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ” do postępowania przetargowego na:

„NAPRAWA CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR-5 W KOTŁOWNI NR 4”

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Wybudowanie 56

64-600 Oborniki

NIP: 787-00-16-804

REGON: 570006604

Numer telefonu: 61 292 15 19

Numer faksu: 61 296 15 19 w. 34

Strona internetowa: www.pecoborniki.pl

Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00

Zamawiający zwraca uwagę, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony wyżej i były opatrzone numerem sprawy: **19/NKW/41/2020**.

1.2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną (pec@pecoborniki.pl).

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 2.1. Oferty winny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisane piśmem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszystkie strony ofert winny być trwale spięte i ponumerowane, a dokumenty podpisane przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby posiadające pełnomocnictwo.
- 2.2. W przypadku, gdy Wykonawcę(-ów) reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania oraz okres ważności, podpisane przez uprawnione osoby reprezentujące osobę(-by) prawną(-e) lub fizyczną(-e). Pełnomocnictwo winno zostać przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
- 2.3. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 5 SIWZ. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz posiadać tłumaczenia na język polski.
- 2.4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 2.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

- 2.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 2.7. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Wybudowanie 56
64-600 Oborniki

i oznakowanej następująco:

„NAPRAWA CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR-5 W KOTŁOWNI NR 4”

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED 30.06.2020 r. GODZ. 12:05”

z podaniem pełnej nazwy i adresu Wykonawcy.

2.8. Zmiana i wycofanie oferty.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta, dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”.

Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta, dodatkowo opatrzone napisem „Wycofanie”.

2.9. Tajemnica przedsiębiorstwa.

Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić wewnątrz oferty w oddzielnej kopercie opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.

3. KRYTERIUM OCENY OFERT

3.1. Opis kryteriów oceny ofert.

Lp	KRYTERIUM	WAGA
1.	Cena ofertowa	90 %
2.	Gwarancja	10 %

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

Kryterium 1

W kryterium **ceny ofertowej** punkty obliczane będą według wzoru:

$$C_x = (C_{\min} / C_{\text{oferty}}) \times 100 \times \text{WAGA KRYTERIUM}$$

gdzie : C_x – otrzymane punkty za cenę,

C_{\min} – cena najniższa z pośród złożonych (ważnych) ofert,

C_{oferty} – cena badanej oferty

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

Kryterium 2

W kryterium **gwarancji** punkty obliczane będą według wzoru:

$$G_x = (G_{\text{oferty}} / G_{\max}) \times 100 \times \text{WAGA KRYTERIUM}$$

gdzie : G_x – otrzymane punkty za kryterium gwarancji,

G_{\max} – najdłuższy okres gwarancji,

G_{oferty} – okres gwarancji w ofercie badanej

Gwarancja (min. 24 m-ce) musi obejmować cały zakres zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że do powyższych obliczeń przyjmie okres gwarancji określony w ofercie, jednak nie większy niż 60 miesięcy.

Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najdłuższy okres gwarancji otrzyma 10 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

3.2. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z użyciem aukcji elektronicznej.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Zakres zamówienia

Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5.

1. Zakres naprawy obejmuje:

- wymianę od 10 do 20 rur stropowych od sekcji górnej pęczka II ciągu do komory pośredniej na przodzie kotła (bez węzownic)

- wymianę od 15 do 24 węzownic nad komorą paleniskową (bez rur ekranowych).

2. Zakres wymiany zostanie ustalony po zrobieniu odkrywek w stropie i demontażu pierwszych kilku węzownic, co należy przewidzieć w ofercie i dokumentacji naprawy uzgadnianej w UDT O/Poznań

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

3. Wykonawca uzgodni dokumentację naprawy kotła w UDT O/Poznań z uwzględnieniem pkt. 2.

4. Główny zakres prac obejmuje:

- demontaż opancerzenia, izolacji i wymurówki ściany przedniej, ściany przewałowej i stropu w niezbędnym zakresie (demontaż odzyskowy)
- montaż i demontaż rusztowań
- weryfikację stanu technicznego węzownic i rur stropowych, oraz ustalenie ilości koniecznej do wymiany
- produkcję, dostawę i wymianę elementów ciśnieniowych
- przygotowanie kotła do próby ciśnieniowej i odbioru przez inspektora UDT
- wykonanie niezbędnych badań i próby ciśnieniowej
- wystawienie poświadczenia wykonania naprawy
- dostawę brakujących materiałów i odtworzenie wymurówki, izolacji i opancerzenia kotła.

5. W ofercie należy podać koszt robót rozbiórkowych i odtworzeniowych oraz oddzielnie koszt wymiany jednej rury stropowej i jednej węzownicy nad komorą paleniskową.

4.5. Warunki gwarancji oraz serwisu

Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenie i wykonane roboty na okres min. 24 miesięcy, oraz zapewni serwis urządzeń w całym okresie gwarancji.

Przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny określający uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji. Wzór dokumentu gwarancyjnego jest załączony do niniejszej SIWZ, jako załącznik nr 3 do wzoru umowy.

Wykonawca – gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 3 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

W przypadku awarii części ciśnieniowej, Wykonawca (w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie) musi zagwarantować naprawę lub wymianę uszkodzenia w terminie do 72 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

4.6. Informacje pozostałe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

4.7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona:

- a) prace projektowe nie dłużej niż na 14 dni kalendarzowych przed planowaną naprawą,
- b) wykonanie naprawy w terminie **do dnia 30.09.2020 r.**

Uwaga.

Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone.

5. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

- 5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
- 5.2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
- 5.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
- 5.4. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3 do SIWZ);

Wykonawca musi wykazać, że w wymaganym okresie zrealizował, co najmniej trzy zamówienia zbliżone zakresem do przedmiotu zamówienia, przy czym:
 - co najmniej jedno z zamówień o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto,
 - co najmniej jedno z zamówień z wykonaniem montażu węzownic i rur stropowych kotła,
- 5.5. Zaświadczenie z wizji lokalnej – przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z rzeczywistymi warunkami lokalnymi panującymi na obiekcie. W związku z tym wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Po niej wykluczone jest ewentualne, późniejsze powoływanie się na niewiedzę, trudności i inne czynniki oraz związane z tym roszczenia finansowe (załącznik nr 4 do SIWZ)
- 5.6. Uprawnienie UDT w zakresie wytwarzania i napraw części ciśnieniowych kotłów wodnych wysokotemperaturowych.

Brak w/w dokumentów lub oświadczeń, bądź ich niezgodność z wymaganiami określonymi w pkt. 2 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.

6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI W POSTĘPOWANIU

1. P. Jacek Śliwka – Kierownik Działu Produkcji i Usług, tel. 512 352 588 – w sprawach technicznych i merytorycznych,
2. P. Paweł Kopaniarz, tel. 517 445 681 – Kierownik Działu Technicznego – w sprawach technicznych
3. P. Przemysław Nowak, tel. 504 107 151 – Kierownik Sekcji Rozliczeń - w sprawach proceduralnych.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. mieszczącym się przy ul. Wybudowanie 56 w 64-600 Obornikach do dnia **30 czerwca 2020 r.** do godz. **12:00**.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania w siedzibie Zamawiającego o godz. **12:05**.

8. WADIUM

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Wadium musi obejmować okres związania ofertą określony w pkt 11.

8.2. Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego:

PKO BP S.A. O/Oborniki nr 44 1020 4128 0000 1902 0004 9098

- poręczeniach lub gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na rachunku Zamawiającego.

Wadium w innej formie niż pieniężna powinno być złożone w kasie Zamawiającego (oryginał) przed terminem otwarcia ofert.

Z treści dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna) winno wynikać **bezwarunkowe i nieodwołalne**, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt. 8.4 i 8.5 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w jednej z podanych form lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem wyżej podanym zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym.

8.3. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie:

- po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- po zawarciu umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający zwróci również wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.

8.4. Wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.5. Zamawiający zatrzymuje również wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Regulaminie Udzielania Zamówień w PEC Oborniki.

10. INFORMACJE ODNOŚNIE SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO SIWZ I WPROWADZANIA ZMIAN DO JEJ TREŚCI

W trakcie toczącego się postępowania Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 4 dni przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego pocztą tradycyjną, faksem lub emailem.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.pecoborniki.pl, w miejscu publikacji SIWZ.

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, OFERTY CZĘŚCIOWE, PODWYKONAWCY

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz udziału podwykonawców.

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi na sumę stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- w pieniądzu, którego wpłata następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt 8.2 SIWZ,
- poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

**13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE**

Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.

Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wzór umowy jest częścią niniejszej SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie:

- a) wydłużenia czasu realizacji zależnych od odbiorcy ciepła,
- b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postępowanie może zostać unieważnione na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień.

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Do oferty
„Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer telefonu Email:

1. Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem jak w pkt 4 SIWZ oraz złożoną ofertą w cenie:

Wartość netto: PLN (netto) + % podatku VAT = PLN
(brutto) (słownie brutto:zł)

2. Na prawidłowe wykonanie zamówienia udzielamy gwarancji na okres m-cy.*
3. Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez wzywania służb producenta i ponoszenia kosztów przez Zamawiającego (w przypadku usług objętych gwarancją).
4. W załączeniu przedstawiamy komplet dokumentów, o których mowa w pkt 5 SIWZ.

*) Uwaga: Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE

Do oferty
„Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer telefonu fax

Wykonawca oświadcza, że:

- 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**
- 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;**
- 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;**
- 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.**

Jestem świadomy poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji.

Oświadczenie powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/yh do reprezentowania Wykonawcy)

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Do oferty
„Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer telefonu fax

L.p.	Zakres robót budowlanych	Adres odbiorcy robót	Data realizacji	Wartość robót
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

W załączeniu sztuk referencji lub protokołów odbioru na w/w roboty budowlane.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
ZAŚWIADCZENIE

Oborniki, dnia

ZAŚWIADCZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach
zaświadcza że:

Pan/pani.

reprezentujący/a Przedsiębiorstwo :

.....
przeprowadził/a wizję lokalną miejsca planowanych robót budowlanych objętych przetargiem na
wykonanie: ”Naprawy części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”, zapoznał/a się z zakresem
robót, występującymi uwarunkowaniami mającymi wpływ na koszty i zawartość oferty przetargowej
i późniejsze wykonanie robót budowlanych.

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

U M O W A

Zawarta w dniu pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000088403 o wysokości kapitału zakładowego 6 582 500 zł, NIP 787-00-16-804, reprezentowanym przez :

1.

2.

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**

a

z siedzibą w miejscowości zarejestrowanym w

reprezentowanym przez :

zwaną w treści umowy **Wykonawcą**.

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji (na podstawie zakończonego postępowania przetargowego nr 19/NKW/41/2020) zamówienie polegające na opracowaniu i zatwierdzeniu w UDT technologii naprawy kotła WR-5 w kotłowni nr 4 w Obornikach przy ul. Łukowskiej 7.

2. Wykonanie naprawy części ciśnieniowej kotła na podstawie zatwierdzonej w UDT dokumentacji.

3. Przygotowanie dwóch kompletów dokumentacji powykonawczej naprawy kotła, złożenie jej w UDT i uzyskanie w UDT decyzji zezwalającej na eksploatację kotła.

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) SIWZ,

2) złożona oferta,

które stanowią odpowiednio załączniki od 1 do 2.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie w całości wykonywany przez Wykonawcę.

§ 2.
Termin wykonania umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a) prace projektowe nie dłużej niż na 14 dni kalendarzowych przed planowaną naprawą,

b) wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.09.2020 r.

§ 3.
Wartość umowy

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite w wysokości:

Wartość netto:PLN (netto) + % podatku VAT =PLN (brutto)

(słownie brutto:zł)

2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej po pozytywnym protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy lub jego części.
3. Zgodnie z punktem 4.1 SIWZ na czynności odbiorowe prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację kotła zostanie wstrzymana kwota 2500,00 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od dostarczenia oświadczenia o pokryciu powyższych kosztów. Zgłoszenie do UDT dokona Zamawiający po zakończeniu prac.

§ 4.

Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością profesjonalisty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz projektami budowlanymi dostarczonymi przez Wykonawcę.

§ 5.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela pełnej – miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie objętym przedmiotem umowy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po pierwszym uruchomieniu kotła po naprawie.
3. Wykonawca – gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 3 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych strony mogą ustalić termin dłuższy.
4. W przypadku awarii w części ciśnieniowej kotła, Wykonawca (w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie) musi zagwarantować naprawę w terminie do 72 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo w przypadku niedochowania powyższego terminu przez Wykonawcę do usunięcia wad siłami własnymi lub osób trzecich. W takim przypadku kosztami naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę.
6. Zakres gwarancji oraz uprawnienia Zamawiającego są określone w dokumencie gwarancyjnym, który zostanie wydany Zamawiającemu przez Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
7. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
8. Wykonawca wydłuża czas trwania zobowiązań z rękojmi na okres taki sam jak trwanie zobowiązań z tytułu gwarancji określony wyżej w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność zrealizowanego przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

10. Do rękojmi za wady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w takim samym zakresie jak dla konsumentów.

§ 6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:..... zł.
Zabezpieczenie zostało wniesione w:.....
2. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wniesić zgodnie z podziałem:
 - a) na 70% wartości zabezpieczenia z datą ważności nie krótszą niż 30 dni ponad termin wykonania całego przedmiotu umowy;
 - b) na 30% wartości zabezpieczenia z datą nie krótszą niż 15 dni ponad okres gwarancji lub rękojmi, przy czym decyduje dłuższy termin.
3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty odbioru całości przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia lub gwarancji.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i zaliczone na zaspokojenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

§ 7.

Kary umowne, odsetki

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
 - a) w wysokości 2 % ceny netto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej realizacji poszczególnych węzłów, a w przypadku nienależytego wykonania do czasu usunięcia wad;
 - b) w wysokości 10% wartości umowy brutto, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy lub, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy lub, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może potrącić z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych w punktach poprzednich.
5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od wartości niezapłaconej faktury od dnia wymagalności zapłaty.

§ 8.

Odbiór końcowy

1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy określony w § 1 umowy.

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

2. Zamawiającemu, w przypadku dostawy wadliwego lub niezgodnego z SIWZ i projektem budowlano - wykonawczym przedmiotu umowy przysługuje prawo odmowy odbioru.
3. Jeżeli Zamawiający uzna że przedmiot umowy został wykonany należyście i nie będzie miał zastrzeżeń do jego wykonania, Wykonawca sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury. Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów poszczególnych węzłów cieplnych, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady istniejące w chwili dokonywania odbioru.
4. Do czasu przedłożenia protokołu zdawczo - odbiorczego Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu po 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji do UDT.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczególności, gdy dostarczone przez Wykonawcę węzły cieplne lub urządzenia cieplne będą niezgodne z uzgodnionymi z Zamawiającym projektami budowlano-wykonawczymi.

§ 10.

Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć w szczególności:

- a) wydłużenia czasu realizacji poszczególnych węzłów cieplnych z przyczyn zależnych od odbiorcy ciepła;
- b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich

1. Zamawiający nabędzie prawa autorskie majątkowe do projektów i wszelkiej dokumentacji stworzonych przez Wykonawcę.
2. Prawa autorskie majątkowe przechodzić będą na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru dokumentacji i projektów oraz dokonania zań zapłaty wynagrodzenia.
3. Przejście praw autorskich, o którym mowa w p. 1-2 nastąpi na wszystkich znanych w dniu przenoszenia tego prawa polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa autorskiego w szczególności:
 - a) utrwalanie,
 - b) zwielokrotnianie poprzez sporządzanie kolejnych odbitek, odpisów, wyciągów, zdjęć, matryc i negatywów, za pomocą technik poligraficznych, kserograficznych, fotograficznych, za pomocą kolejnych zapisów na płytach kompaktowych, dyskietkach, taśmach magnetofonowych, wideokasetach, w pamięci urządzeń służących do przetwarzania danych, w tym w pamięci komputerów, jak również poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 - c) wprowadzanie do obrotu,
 - d) wprowadzanie do pamięci komputera,
 - e) publiczna prezentacja,
 - f) najem i dzierżawa, jak również udzielanie licencji na korzystanie z dokumentacji,
 - g) transferu (nadania) za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

stają naziemną, za pośrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnętrznych.

4. Wraz z nabyciem praw autorskich majątkowych Zamawiający nabędzie także wyłączne prawo do wykonywania i wykorzystywania oraz do zezwalania na wykonywanie i wykorzystywanie zależnych utworów i praw autorskich, w tym wyłączne jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian utworów.
5. Wynagrodzenie za zbycie praw autorskich na wszystkich powyższych polach eksploatacji jest zawarte w wynagrodzeniu ustalonym wyżej w § 3 niniejszej umowy.
6. Z uwagi na zbycie całości praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu osobistych praw autorskich wobec Zamawiającego.

§ 12.
Klauzula RODO

1. Strony oświadczają, że w zakresie Danych osobowych wskazanych przez siebie w treści Umowy występują jako Administrator.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Strony wzajemnie, jako Administratorzy powierzają sobie do przetwarzania Dane osobowe swoich pracowników i usługobiorców wskazanych w Umowie.
3. Strony są zobowiązane wzajemnie do stosowania wszelkich wymogów i obostrzeń wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)
4. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
 - a. Imiona i nazwiska,
 - b. Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 - c. Numery telefonów,
 - d. Adresy poczty elektronicznej.i może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych.
5. Strony zobowiązane są przetwarzać powierzone Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązują się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
6. Strony, którym powierzono dane nie są uprawnione do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
7. Strony wzajemnie oświadczają i gwarantują, że posiadają zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte zabezpieczenie powierzonych danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności oświadczają i gwarantują, że znają i stosują zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
8. Strony wzajemnie uznają obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków swojego Personelu, niezależnie od stosunku prawnego łączącego je z powyższymi osobami. Jednocześnie zobowiązują się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakikolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Strona niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych osobowych oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.
9. Strony zobowiązują się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy.
10. Strona, której powierzono dane zobowiązana jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

- 12 godzin od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie przez który rozumie się:
- a. naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b. podejrzenie naruszenia lub
 - c. próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
11. Strona zobowiązana jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z incydentem na każde żądanie Administratora danych.
12. Strona nie jest upoważniona do dalszego powierzania Danych osobowych bez zgody Administratora.
13. Strona, której powierzono Dane osobowe ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania powyższych zobowiązań dotyczących przetwarzania Danych osobowych.

§ 13.
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń wynikających z obowiązujących na terenie Zamawiającego regulacji, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
3. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Informacje stanowiące tajemnicę handlową spółek GK ENEA mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 3 pkt 52 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym odpowiedzialnością karną.
5. Umowa niniejsza została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze Stron umowy otrzymuje jeden egzemplarz umowy.

Zamawiający

Wykonawca

SIWZ „Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5 w kotłowni nr 4”
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Obornikach

Załącznik nr 3 do Umowy
Wzór dokumentu gwarancyjnego

Dokument Gwarancyjny

do umowy nr z dnia

zwanej dalej „Umową” dotyczący naprawy części ciśnieniowej kotła WR-5, nr 2 w kotłowni nr 4, ul. Łukowska 7, 64-600 Oborniki

wystawiony w dniu przez

zwanego dalej Gwarantem:

1. Gwarant, zgodnie z Umową udziela Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, zwanej dalej Zamawiającym, gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 na okres miesięcy od daty pierwszego uruchomienia po naprawie kotła WR-5, nr 2, w kotłowni nr 4 ul. Łukowska 7, 64-600 Oborniki.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie materiały użyte do naprawy kotła.
3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad w terminie 3 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. W przypadku awarii części ciśnieniowej kotła, Gwarant musi zagwarantować wymianę / naprawę uszkodzonego urządzenia w terminie 72 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
5. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.
6. W przypadku opóźnienia Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Gwaranta.
7. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.
8. Dokument Gwarancyjny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

data • podpis • pieczęć