

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu:

Pytanie 1.

Czy możliwe jest przesłanie pomiarów emisji dla obu kotłów.

Ad. 1.

Pomiary emisji dla obu kotłów zostaną udostępnione Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po zakończeniu niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 2.

Czy możliwe jest przesłanie rysunków obecnej instalacji?

Ad. 2.

Rysunki obecnej instalacji zostaną udostępnione Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po zakończeniu niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 3.

zgodnie z punktem IV Warunków Zamówienia (WZ) zwracamy się do Państwa od wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:

W związku z udzieloną odpowiedzią dot. emitowanej ilości spalin z kotłów, oraz w celu wyrównania konkurencji prosimy o podanie wymaganej powierzchni filtra dla jednego kotła np. 244 m². Podanie powierzchni filtracyjnej zapobiegnie sytuacji gdy nierzetelny oferent zaoferuje zbyt mały filtr licząc, że podczas odbioru nie będzie maksymalnej objętości spalin.

Ad. 3.

Zamawiający nie określa wymaganej powierzchni filtracyjnej dla jednego kotła. Układ odpylania, w tym zastosowany filtr, powinien zostać zaprojektowany i dobrany przez Wykonawcę w sposób zapewniający spełnienie obowiązujących norm emisji oraz przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, przy uwzględnieniu parametrów pracy kotłów i maksymalnych strumieni spalin.

Odpowiedzialność za prawidłowy dobór powierzchni filtracyjnej oraz skuteczność instalacji odpylania spoczywa na Wykonawcy.